









LEGENDA VO - SO 401

- 4443  STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
-  STÁVAJÍCÍ KABEL VO - CYKY 4x10
-  NOVÝ KABEL VO - CYKY 4x10 V TRUBCE PVC Ø 50 mm
-  NOVÝ KABEL VO - CYKY 4x10 V PROSTUPU Ø 110 mm
- P1  NOVÝ STOŽÁR VO - VÝŠKA SVÍTIDLA 6m, SVÍTIDLO NA VÝLOŽNÍKU 1,0m
SVÍTIDLO SCHREDER AMPERA EVO1/20LED/5369/NW740/32,3W ZEBRA RIGHT
SESTAVA "STOŽÁR+VÝLOŽNÍK+SVÍTIDLA" VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- P2  NOVÝ STOŽÁR VO - VÝŠKA SVÍTIDLA 6m, SVÍTIDLO NA VÝLOŽNÍKU 3,0m
SVÍTIDLO SCHREDER AMPERA EVO1/20LED/5369/NW740/32,3W ZEBRA RIGHT
SESTAVA "STOŽÁR+VÝLOŽNÍK+SVÍTIDLA" VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- V  STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO - VÝŠKA 8m, STÁVAJÍCÍ VÝLOŽNÍK 1,5m
SVÍTIDLO SCHREDER TECEO S/20LED/5301/WW727/22,4W
SESTAVA "STOŽÁR+VÝLOŽNÍK+SVÍTIDLO" VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ①  NOVÝ KABEL VO ZAPOJIT DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO

PROUDOVÁ SOUSTAVA :
 - STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO - TN-C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN
 - NOVÉ ROZVODY VO - TN-C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 :
 - ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - ZVÝŠENÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT: ing. Petr Doležel	ZODP. PROJEKTANT: ing. Zdeněk Rozsypal	VYPRACOVAL: ing. Zdeněk Rozsypal	DS GEO projekt Projekční a správní stavby Ing. Petr Doležel Na Šibemku 42, 779 00 Olomouc
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: PROSTĚJOV	DATUM: 3/2024	FORMÁT: 5 A4
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV	NÁZEV AKCE: PROSTĚJOV REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA ULICI NETUŠILOVA	MĚŘÍTKO: 1 : 250	STUPEŇ PD: DÚSP + DPS
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	ZAKÁZKA: 102628	SOUPRAVA: VÝKRES:	02

