

## LEGENDA OBJEKTŮ

- SO 01** PROVOZNI BUŇKA A RE – USE CENTRUM  
**SO 02** ZPEVNĚNÁ PLOCHA, CHODNÍK  
**SO 03** OPLOCENÍ  
**SO 04** ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ SBĚRNÉHO DVORA  
**SO 05** INVENTARIZACE ZELEŇE



STROMY URČENÉ KE KÁCENÍ (ACER PLATANOIDES "COLUMNARE")

10–12

## LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN  
 ZEMNÍ KABELY NN  
 STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABELY  
 VODOVOD  
 KANALIZACE BT 300  
 STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
 STÁVAJÍCÍ STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

## PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN  
 PŘÍPOJKA VODY  
 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- HRANICE POZEMKŮ  
 PŘÍJEZD, VÝJEZD  
 HRANICE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – MIMO AREÁL

PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU BUDE STÁVAJÍCÍ BUŇKA VYUŽITA V RAMCI POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. PO JEJIM ODSTRANĚNÍ SE NA PLOŠE DVORA UMÍSTÍ MOBILNÍ WC A MOBILNÍ BUŇKA.

## Dotčené parcely katastr Prostějov

hranice parcel

1790/3

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

1790/1

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

## Legenda

stávající přípojka elektro – bude vyřčena a přeložena do žlabů TK 1

stávající elektroměrový rozvaděč – v příluku – beze změny


stávající stožár osvětlení s WIFI anténou – beze změny – bude během slaby odpojen a znovu zapojen s přemísťených rozvaděčů

stávající stožár osvětlení bude odpojen a a demontován a odezdán investorem

nový stožár silniční stožár JB 12T s výžníkem V 1/114 – 1500 + + Led svídnla 104W, 17 000lm, 4000K  
 výška svídnla 12 metrů nad zemí.

nový stožár silniční stožár JB 12T s V 2/114 – 1500/60 – 1500 + Led svídnla 104W, 17 000lm, 4000K  
 výška svídnla 12 metrů nad zemí

CNKY-J 4x10 v chránice 50 v zemi + Fežn 10 mm v hloubce 80cm  
 délka trasy cca 27m



Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz–400/TN–C–S  
 Ochrana před nebez . dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

**D.1 SO 01 Provozní buňka a re – use centrum**  
**D.1.4 -Technika prostředí staveb - D.1.4.e Elektroinstalace - silnoproud**

**SO 04 - Rozšíření osvětlení sběrného dvora**

VEDOUcí PROJEKCE ING.I.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.STAVBY ING.I.HYŇKOVÁ	VYPRACOVAL ING.Grepl	ING.IVANA HYŇKOVÁ, DANUŠE VACOVÁ PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ŽERANOVSKÁ 8, 796 01 PROSTĚJOV
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV	Č. ZAKÁZKY 40–797	FORMÁT 4 x A4	DATUM 06.2023
	STUPĚŇ PROFESÍ DUR+DSP	PROFESÍ EI	DIL D.1.4.e + SO 04
	MĚŘÍTKO 1 : 250	Č. VÝKRESU 02	

**RE - USE CENTRUM A ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA**  
**U sv. ANNY**

**Koordinační situace elektro**

